

客戶名稱	建國國小	會勘日期	2022.3.25	購買動機	原LED帶故障, 影響現場照度
聯絡人	石先生	客戶預算	N		
地點	桃園	付款方式	T/T	希望照度(lux)	>300

現場環境資訊

目前使用燈具種類	<input type="checkbox"/> 螢光燈	<input type="checkbox"/> 水銀燈	<input checked="" type="checkbox"/> 複金屬燈	<input type="checkbox"/> 無極燈	<input type="checkbox"/> 高壓鈉燈	<input checked="" type="checkbox"/> LED燈	<input type="checkbox"/> 無
燈具瓦數(w)	200(室內), 2000(外)	燈具數量(個)	20(室內), 4(外)	色溫(k)	5500		
現場照度(lux)	100~150	年用電時數(hr)		電費(元/度)			

安裝需求(無安裝需求毋需填寫)

配線需求	<input checked="" type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要	迴路數量(組)		繼電器數量(個)	N
燈控需求	<input checked="" type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要	開關箱數量(個)		突波器數量(個)	N
可安裝時間	<input checked="" type="checkbox"/> 平日 <input checked="" type="checkbox"/> 假日	環境淨空	<input type="checkbox"/> 可以 <input type="checkbox"/> 不可以	希望完成時間	4月中前
高空作業方式	<input checked="" type="checkbox"/> 吊卡 <input type="checkbox"/> 自費車 <input checked="" type="checkbox"/> 剪刀車 <input type="checkbox"/> 腳架 <input type="checkbox"/> 梯子 <input type="checkbox"/> 天車	工資保固需求	<input checked="" type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要		

現場尺寸/燈具位置/照度/迴路與配電箱圖說



室內網球場尺寸

戶外網球場尺寸

其他事項	
------	--

客戶簽名

吳明達 2022

現場尺寸/燈具位置/照度/迴路與配電箱圖說



室內安裝前照度103lux



室內安裝前照度146lux



室內安裝前照度135lux



原200W Led燈具變色，閃爍

客戶簽名

吳明達 03.25

現場尺寸/燈具位置/照度/迴路與配電箱圖說

室內網球場完工照片



更換下的led燈具



調光使用58%，照度374%



調光使用83%，照度538lux



調光使用100%，照度650lux

客戶簽名

楊德發

4/4

現場尺寸/燈具位置/照度/迴路與配電箱圖說

戶外網球場完工照片



更換下來的2000W複金屬燈具



內線與邊界線間照度634lux



邊界線照度446lux



中心線照度575lux

客戶簽名

楊銘財 4/14