

運算結果

每年省電(度數)	每年省電費用	節電效率	年節省碳稅	年減碳排量(kgCO2)	保固期內總節省費用
889,931	NT\$2,669,792	83%	NT\$135,892	452,975	NT\$8,417,054

運算過程

目前 狀況	區域名稱	現有燈具型號	瓦數	使用數量	使用光通量(LM)	每年度數	每年電費(NT)
	倉儲區	水銀燈(500W)	595	681	12,408,807	1,069,715	\$3,209,144
	合計			681	12,408,807	1,069,715	\$3,209,144

更新 後狀況	區域名稱	LED燈具型號	瓦數	使用數量	使用光通量(LM)	每年度數	每年電費(NT)
	倉儲區	endlos LED 100W(標規版)	100	681	11,577,000	179,784	\$539,352
	合計			681	11,577,000	179,784	\$539,352

設定 環境 條件	<input checked="" type="checkbox"/>	計算碳稅	10.0	每天使用時數(小時)
	3.0	每度電費(元/度)	22	每月使用天數(天)
	3	產品保固期(年)	12	每年使用月數(月)

註1：2024年開始開徵碳稅，以NT300元/1噸計價，資料參考自 <https://reurl.cc/GAr5bG>

註2：碳排量引用110年電力係數0.509公斤CO2e / 度，資料參考自 <https://reurl.cc/v71pWk>